

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Объединенный испытательный лабораторный центр Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09

e-mail: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 618400, Пермский край, Березники г, Северный пер, дом 13, помещение (1
этаж пом. № 13, 23, 30, 31; 2 этаж пом. № 9, 11, 13), тел.: 8(34253)4-22-32, e-mail: sanepid59@mail.ru; 618540,
Пермский край, Соликамск г, Кирова ул, дом 1, тел.: 8(34253)4-22-32, e-mail: sanepid59@mail.ru; 619000, Пермский
край, Кудымкар г, Яковкина ул, дом 8, тел.: 8(34260) 4-53-58, e-mail: gigkud@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, заместитель руководителя ОИЛЦ



О.В. Ромашкина

15.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-03/15042-24 от 15.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕАКИР" (ИНН 5911013211 ОГРН 1025901707094)

2. Юридический адрес: 618400, Пермский край Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. НОВОСОДОВАЯ Д. 30

Фактический адрес: Пермский край, г Березники, ул Новосодовая, д. 30

3. Наименование образца испытаний, описание: Кирпич красный пустотелый Кр-Р-пу 250*120*88 (строительные материалы), дата выработки: 14.07.2024; срок годности: -; номер партии: -; размер партии: 80640 штук; упаковка: пакет полиэтиленовый; вес(объем) пробы для испытаний: 5 кг

НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»

4. Изготовитель: АО "МЕАКИР"

Юридический адрес: 618400, Пермский край Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. НОВОСОДОВАЯ Д. 30

Фактический адрес: Пермский край, г Березники, ул Новосодовая, 30

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: АО "Меакир", ЦКК, Пермский край, г Березники, ул Новосодовая, д. 30

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 08.11.2024 09:00

Ф.И.О., должность: Каганович Н. П. начальник СКК

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.11.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №СЛ00715-Раз/24 от 16 октября 2024 г.

8. Дополнительные сведения: Акт отбора от 8 ноября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

Протокол испытаний № 59-01-03/15042-24 от 15.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Код образца (пробы): 59-01-03/15042-00-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы настольные циферблатные, РН-10	149088
2	Установки спектрометрические, МКС-01А «Мультирад»	2205

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 618540, Пермский край, Соликамск г, Кирова ул, дом 1
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 08.11.2024 12:30
дата начала испытаний 08.11.2024 12:30, дата окончания испытаний 12.11.2024 16:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±неопределенность, к=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	117±7	-	ГОСТ 30108-94 п.4.2

Ответственный за оформление протокола:

Коган О.В., Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 59-01-03/15042-24 от 15.11.2024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Адреса мест осуществления деятельности:

Россия, 618400, Пермский край, г. Березники, Северный пер, 13,

Россия, 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала: (34253) 4-22-32

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Утверждаю:

Главный врач Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

(должность)

Ощепкова Н.З.

(Ф.И.О. подпись)

«15» ноября 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам испытаний

(Протокол испытаний № 59-01-03/15042-24 от 15.11.2024)

г.Березники

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕАКИР» ИНН 5911013211 ОГРН 1025901707094)

2. Юридический адрес: 618400, Пермский край Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. НОВОСОДОВАЯ Д. 30

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Кирпич красный пустотелый Кр-Р-пу 250*120*88 (строительные материалы), дата выработки: 14.07.2024; срок годности: -; номер партии: -; размер партии: 80640 штук; упаковка: пакет полиэтиленовый; вес(объем) пробы для испытаний: 5 кг

4. Изготовитель: АО "МЕАКИР"

Юридический адрес: 618400, Пермский край Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. НОВОСОДОВАЯ Д. 30

Фактический адрес: Пермский край, г Березники, ул Новосодовая, 30

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: АО "Меакир", ЦКК, Пермский край, г Березники, ул Новосодовая, д. 30; 08.11.2024 09:00

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, Договор №СЛ00715-Раз/24 от 16 октября 2024 г. Акт отбора от 8 ноября 2024 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» НРБ 99/2009»

8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «15» ноября 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленный образец «Кирпич красный пустотелый Кр-Р-пу 250*120*88 (строительные материалы), дата выработки: 14.07.2024» по содержанию естественных (природных) радионуклидов относится к I классу (Аэфф не более 370 Бк/кг) согласно п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» НРБ 99/2009».

Врач по общей гигиене

должность

подпись

Вересова Н.М.

Ф.И.О.